

GEMEENTE ZEMST

Provincie Vlaams-Brabant



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 17-02-2000

Aanwezig: Dhr. L. Van Roost, *burgemeester-voorzitter*;
A. Vandermeiren, L. Keppens, Mevr. M. Einfalt, W. Jacobs en
B. Van Steenberghe, *schepenen*;
J. Van Dyck, M. De Laet, J. Juliens, F. Vande Sande, Mevr. L. De Doncker, Mevr. G.
Rheinhard, R. Cnops, Mevr. G. Lauwers, D. Poels, G. Van Asch, M. Versteven, J.
Janssens, J. Louckx, L. De Winter, E. Peeters, L. Straetman en W. Van Moer,
raadsleden;
en L. Van Relegem, *secretaris*.
Verhinderd: Dhr. K. Van Ransbeeck en Y. Roekens, *raadsleden*.

22. GEMEENTELIJKE VERORDENING VOOR DE LOZING VAN
AFVALWATERS - AANPASSING

De gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 117, 119 en 120;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd;

Gelet op de omzendbrief van 16 juli 1996 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 september 1996, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties;

Gelet op de omzendbrief van 19 december 1996 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 1997, met betrekking tot de rioolwaterzuiveringsinstallaties;

Overwegende dat volgens de artikelen 6.2.1.3 § 3 en 4.2.7.1.1 § 1 en 2 van Vlarem II een individuele voorbehandelingsinstallatie verplicht is in geval geloosd wordt in een openbare riolering die niet aangesloten is, of aangesloten zal worden op basis van de goedgekeurde investerings- en/of subsidiëringsprogramma's voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen, op een operationele rioolwaterzuiverings-

GEMEENTE ZEMST

Provincie Vlaams-Brabant



installatie (met andere woorden een openbare riolering in de zuiveringszone C) of in geval van lozing in oppervlaktewater, bij ontstentenis van een openbare riolering;

Gelet op de vigerende Algemene Politieverordening van Zemst, zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 januari 1999 en waarvan kennis is genomen door de bestendige deputatie d.d. 04-03-1999 (nr. VGP/88868);

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 1999, houdende wijziging gemeentelijke verordening voor de lozing van afvalwaters;

Gelet op de brief d.d. 10-02-2000 van de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij enkele opmerkingen worden gemaakt op de bestaande tekst van de gemeentelijke verordening voor de lozing van afvalwaters, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 1999;

Overwegende dat het noodzakelijk is de bestaande verordening voor de lozing van afvalwaters aan te passen aan de huidige inzichten en beleidslijnen in verband met een geïntegreerd rioleringsbeleid, en aan de opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Besluit: met 23 stemmen voor:

Artikel 1. De gewijzigde gemeentelijke verordening voor het lozen van afvalwaters, gevoegd als bijlage bij dit besluit, goed te keuren.

Art. 2. Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 1999, houdende wijziging van de gemeentelijke verordening voor de lozing van afvalwaters, op te heffen.

Art. 3. Een afschrift van deze verordening zal ter goedkeuring verzonden worden naar de provinciegouverneur en zal ter kennisgeving verzonden worden naar:

- de hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg;
- de hoofdgriffier van de Politierechtbank;
- Aminoal, afdeling Aminabel, E. Jacquainlaan 156 bus 8 te 1000 Brussel;
- VMM, afdeling Planning, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembodegem.


Namens de raad,

I.O.

De secretaris,
get. L. Van Relegem.

De voorzitter,
get. L. Van Roost.

Voor eensluidend afschrift d.d. 29-02-2000,

De secretaris,

L. Van Relegem.



De burgemeester,

L. Van Roost.



Gemeentelijke verordening voor de lozing van afvalwaters

Bijlage bij het gemeenteraadsbesluit van 17 februari 2000

Artikel 1. Definities

- Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater;
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;
- Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van:
 - * normale huishoudelijke activiteiten;
 - * sanitaire installaties;
 - * keukens;
 - * het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet-besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons;
 - * afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend;
- Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering;
- Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater;
- Zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringssysteem: een geheel bestaande uit een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen rondom dit stelsel;
- Zuiveringszone B: de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie is gepland:
 - * hetzij op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 - * hetzij op basis van het subsidiëringsprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
- Zuiveringszone C: het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone van 50 meter gelegen rond dit stelsel;

GEMEENTE ZEMST

Provincie Vlaams-Brabant



- Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving;
- Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen.

Art. 2. Onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen van het Decreet inzake de milieuvergunning en haar uitvoeringsbesluiten, moet voor iedere lozing van afvalwater, hetzij huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater, en hetzij het een lozing op de openbare riolering, op een openluchtgreppel, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of op een oppervlaktewater betreft, een toelating worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Art. 3. De toelating voor de lozing van afvalwaters bepaalt de eventuele specifieke voorwaarden waaraan de lozing moet voldoen.

Art. 4. § 1. Elke lozing van afvalwater, afkomstig van gebouwen, gelegen langs een weg voorzien van een openbare riolering, moet hierop aangesloten worden, indien dit technisch mogelijk is. Bij nieuwbouw en vernieuwbouw is de aanleg van een gescheiden huisriolering tot voor de rooilijn verplicht, dit met het oog op een gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

§ 2. Het is verboden hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk is dit hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Hemelwater mag evenmin geloosd worden in het gedeelte van een gescheiden riolering, bestemd voor de afvoer van afvalwater.

§ 3. Het is verboden afvalwater te lozen in het gedeelte van een gescheiden riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater.

Art. 5. In een zuiveringszone A is het gebruik van een septische put verboden.

Art. 6. In een zuiveringszone B is het gebruik van een septische put verplicht. De aansluiting moet zo geschieden dat een latere aansluiting op de riolering, als deze wordt uitgevoerd, kan gerealiseerd worden. Bij aansluiting van de zuiveringszone op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie dient de eigenaar in te staan voor de afkoppeling van de septische put, of door het uitschakelen van zijn werking door middel van het verwijderen van de tussenschotten.

Art. 7. Wanneer de woning of het gebouw gesitueerd is in een zuiveringszone C dient het huishoudelijk afvalwater verplicht een individuele voorbehandeling te ondergaan alvorens het te lozen in de openbare riolering. Voor bestaande woningen dient minimaal

GEMEENTE ZEMST

Provincie Vlaams-Brabant



een septische put aanwezig te zijn uiterlijk op 1 augustus 2000. Voor nieuwe woningen dient onmiddellijk een verdergaande biologische behandeling geïnstalleerd te worden die voldoet aan de bepalingen in de "Code van goede praktijk". De keuze van de installatie en het lozingspunt dient gevoegd bij de bouw- en/of aansluitingsaanvraag, op straffe van weigering van de bouwvergunning, en dient te worden goedgekeurd door het Bestuur.

Art. 8. § 1. Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering gelegen is, en evenmin de mogelijkheid bestaat om het huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de bodem (indirecte lozing in het grondwater). Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden.

In het grondwater kan alleen de indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater, mits men in het bezit is van een regelmatig afgeleverde milieuvergunning of melding waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

1. elke lozingsmethode waarbij het afvalwater rechtstreeks in de bodem of in een grondwaterlaag wordt geïnjecteerd is verboden;
2. de indirecte lozing dient te gebeuren via een besterfput die een maximale diepte van 10 meter onder het maaiveld mag hebben;
3. de indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden in gebieden waar rioleringen aanwezig zijn; deze verbodsbepaling geldt niet voor besterfputten die reeds in gebruik waren genomen voor de aanleg van rioleringen, en voor zover de aansluiting op de riool technisch mogelijk is;
4. de besterfput dient gelegen te zijn op een afstand van tenminste:
 - a) 50 meter van een oppervlaktewater;
 - b) 50 meter van elke open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
 - c) 100 meter van een grondwaterwinning;
 - d) 100 meter van elke bron van drinkwater, thermaalwater of mineraalwater;
5. de besterfput mag geen overloop hebben;
6. in de besterfput mag enkel sanitair afvalwater geloosd worden. Elke lozing van huishoudelijk klein gevaarlijk afval, zoals afvalolie, verfresten, en dergelijke is ten strengste verboden;
7. de besterfput moet uitgerust zijn met een gemakkelijk en veilig bereikbare opening die toelaat monsters te nemen van de zich in de besterfput bevindende materie.

§ 2. Indien aan de voormelde afstandregels niet is voldaan dient het huishoudelijk afvalwater eerst te worden gezuiverd, zodat wordt voldaan aan de lozingsvoorwaarden voor oppervlaktewater. De keuze van de voorbehandelingsinstallatie dient gevoegd bij de bouw- en/of aansluitingsaanvraag en dient te worden goedgekeurd door het Bestuur.

Art. 9. § 1. Het afvalwater en het hemelwater moet geloosd worden via twee aansluitputjes die door de gemeente worden geplaatst achter de rooilijn zo dicht mogelijk tegen het openbaar domein. De aansluitputjes moeten gemakkelijk te bereiken

GEMEENTE ZEMST

Provincie Vlaams-Brabant



zijn via een toezichtsdeksel aan de oppervlakte, zodat monsters van de geloosde waters kunnen genomen worden.

§ 2. Nieuwe aansluitingen op de openbare riolering en/of een openluchtgreppel langs de straat binnen het openbaar domein worden uitgevoerd door de gemeente, op kosten van de aanvrager, ook indien er een wachtaansluiting aanwezig is ter hoogte van het perceel. Het is ten strengste verboden dat derden zelf werken uitvoeren binnen het openbaar domein, tenzij in opdracht van de gemeente.

§ 3. Bij vernieuwing van de bestaande aansluitingen, bijvoorbeeld bij wegeniswerken, dienen geen aansluitingskosten te worden betaald.

Art. 10. Alle nodige maatregelen dienen te worden getroffen om een lozing van gevaarlijke stoffen te verhinderen.

Art. 11. § 1. Septische putten en individuele voorbehandelingsinstallaties moeten voldoen aan de "Code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties" en de "Code van goede praktijk voor de aanleg van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties", volgens de respectievelijke omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 16 juli 1996 (B.S. d.d. 10-09-1996) en van 19 december 1996 (B.S. d.d. 04-02-1997).

§ 2. De werking en het onderhoud van de septische put moet aan de volgende algemene bepalingen beantwoorden:

- ✓ de septische put moet jaarlijks geruimd worden om de goede werking ervan te vrijwaren en de openbare gezondheid niet te schaden of de hygiëne en veiligheid niet in het gedrang te brengen;
- ✓ het lozen van geruimd septisch materiaal in de openbare riolen of in de collectoren is verboden;
- ✓ septisch materiaal moet afgevoerd worden naar een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. De eigenaar dient een ruimingsattest ter beschikking te houden van de toezichthoudende overheid, waaruit voormelde afvoer moet blijken.

§ 3. De werking en het onderhoud van een individuele voorbehandelingsinstallatie voor afvalwater moet beantwoorden aan volgende bepalingen:

- ✓ de installatie moet minstens jaarlijks worden gecontroleerd op zijn werken. Bij deze gelegenheid dient het surplusslib te worden afgevoerd. De eigenaar dient een keurings- en onderhoudsattest ter beschikking te houden van de toezichthoudende overheid;
- ✓ het slib moet afgevoerd worden naar een openbare waterzuiveringsinstallatie.

Art. 12. Voor zover hiervoor door andere wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen bijzondere straffen zijn uitgevaardigd, worden de inbreuken op de

GEMEENTE ZEMST

Provincie Vlaams-Brabant



bepalingen van deze verordening bestraft met politiestraffen, met name een geldboete van 1 tot 25 BEF en/of een gevangenisstraf van één tot zeven dagen.

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Zemst van 17 februari 2000.


De secretaris,



L. Van Relegem.



De burgemeester,



L. Van Roost.